

**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТ-  
ВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 3**

**ПО КИРОВСКОМУ РАЙОНУ Г. МАХАЧКАЛА**

367015, г. Махачкала, ул. М. Ярагского, 124 «а». Телефон 8(722) 67-32-43 факс 8 (722) 63-35-58

367027, г. Махачкала, УЛ. Сепараторная, д. 7. Телефон: 60-07-68 Факс: 60-07-68

Сайт: www.05.mchs.gov.ru Единый «телефон доверия»: (8722) 39-99-99

**Предписание № 129/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 21»

Директор Исакова Эльнора Забитовна,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивиду-  
ального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 129 от 11 мая 2021 г. главного государственного инспектора по Кировскому району г. Махачкала по пожарному надзору Супьянова М.С., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» заместителем начальника ОНД и ПР № 3 по Кировскому району г.Махачкала Керимханов В.К. 01 июня 2021 г. проведена внеплановая / выездная проверка, на территории, в здании (-ях) и помещении(-ях) объекта защиты: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», расположенном (-ых) по адресу: г.Махачкала, пгт.Сулак, ул. Советская 2, совместно с Директор Исакова Эльнора Забитовна,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преплиса-ния	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного докумен-та по пожарной безопасности, требова-ния которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обяза-тельных требова-ния пожарной безопасности	Отметка (под-пись) о выпол-нении (указы-вается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты не предусмотре-но эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	ППР РФ № 1479 п. 23;п. 37	01.04.2022	
2	На объекте защиты, на имеющихся дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных фак-торов пожара на путях эвакуации не установлены доводчики и уплотните-ли в притворах.(Старый корпус )	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-жарной безопасности" ст.4; СП 1.13130-2020 п.4.2.24	01.04.2022	
3	Отсутствует вывод сигнала от авто-матической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны.	ФЗ № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.83	01.04.2022	
4	Здание мастерской не оборудовано автоматической пожарной сигнализа-цией	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регла-мент о требованиях по-	01.04.2022	

		жарной безопасности" ст.54; СП 484.1311500.2020 таб. 1		
5	Лестничные клетки здания школы не отделены от поэтажных коридоров самозакрывающимися дверьми с уплотнениями в притворах. Двери лестничных клеток, коридоров, тамбуров и холлов должны иметь уплотнения в притворах и оборудованы устройствами для самозакрывания, которые должны постоянно находиться в исправном состоянии. (Новый корпус)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.54; СП 1.13130.2020 п.4.2.24.	01.04.2022	
6	Спортивный зал не оборудован автоматической пожарной сигнализацией	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.54; СП 484.1311500.2020 таб. 1	01.04.2022	
7	В спортивном зале не установлена система оповещения людей о пожаре	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 СП .3.13130.2009 гл 7	01.04.2022	
8	Здание мастерской не оборудовано системой оповещения людей о пожаре	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 54 СП .3.13130.2009 гл 7	01.04.2022	
9	По периметру кровли здания школы не предусмотрены металлические ограждения высотой не менее 0.6 метров в соответствии с ГОСТ 25772 ФЗ 3123	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 4.13130.2013 п.7.16	01.04.2022	
10	На объекте защиты система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре переведена в ручной режим	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст.54	01.04.2022	
11	Имеющийся пожарный водоем объемом 80 куб не обеспечивает необходимый расход воды на тушения данного образовательного учреждения.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 8.13130.2009	01.04.2022	
12	Пожарные резервуары и их оборудование не защищены от замерзания	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.4; СП 8.13130.2009	01.04.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

  
«01» июня 2021 г. м.п.\*

Заместитель начальника ОНД и ПР № 3  
по Кировскому району г.Махачкала УНД и ПР ГУ  
МЧС России по РД майор внутренней службы  
Керимханов Виталий Керимханович

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 21»  
Искакова Эльнора Забитовна

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«01» июня 2021 г.

Пометка об отказе получения предписания для исполнения: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Предписание для исполнения направлено заказным письмом по почте с уведомлением \_\_\_\_\_